



# 中华人民共和国国家标准

GB 5626.2—86

---

## 平开钢窗基本尺寸系列 (25mm 实腹料)

**Basic size system of side hung steel window  
(25mm solid section)**

中国建筑资讯网  
www.sinoarch.com

1986-01-31 发布

1986-11-01 实施

---

国 家 标 准 局 发 布

平开钢窗基本尺寸系列  
(25mm 实腹料)

UDC 691.714.028  
: 389.63

GB 5826.2—86

Basic size system of side hung steel window  
(25mm solid section)

1 适用范围

本标准适用于一般多层住宅和类似建筑,供设计、制造选用;并与有关玻璃尺寸、钢窗型材及五金零件配套使用。

2 平开钢窗基本尺寸系列

2.1 窗框尺寸系列见表 1。

表 1

mm

标注尺寸宽		600	900				1200		1500			1800				
		窗框宽	573	873		1023*		1173		1464			1752			
标注	尺寸高	窗框高	分格尺寸		436.5	436.5	511.5	511.5	586.5	586.5	490.5	483	490.5	586.5	579	586.5
600	573		△*	△			△			△				△		
900	873		△	△			△			△				△		
1200	1173	865.5	△	△			△			△				△		
		307.5														
1400	1364	407.5	△	△			△			△				△		
		956.5														
1500	1464	407.5	△	△			△			△				△		
		1056.5														
1600	1573	407.5	△	△			△			△				△		
		1165.5														
1800	1752	586.5	△	△			△			△				△		
		1165.5														

注: ① 凡有△符号的表示有此尺寸。

② 带\*者仅用于标注尺寸为 2100mm 宽的组合窗之用。

2.2 窗扇尺寸系列见表 2。

表 2 mm

窗框高	窗 框 宽		573	873	1023	1173	1464	1752
	窗扇高	窗 扇 宽	552	423	498	573	477	573
		亮窗扇宽	552	852	1002	1152	960	1152
573	552	亮窗扇高	△	△	△	△	△	△
873	852		△	△	△	△	△	△
1173	1152		△	△	△	△	△	△
	852		△	△	△	△	△	△
1364	943	394	△	△	△	△	△	△
1464	1043	394	△	△	△	△	△	△
1573	1152	394	△	△	△	△	△	
1752	1152	573	△	△	△	△	△	

2.3 纱窗扇尺寸系列见表 3。

表 3 mm

窗框高	窗 框 宽		573	873	1023	1173	1464	1752
	纱窗扇高	纱窗扇宽	524	395	470	545	449	545
		亮窗纱扇宽	524	824	974	1124	932	1124
573	524	亮窗纱扇高	△	△	△	△	△	△
873	824		△	△	△	△	△	△
1173	1124		△	△	△	△	△	△
	824		△	△	△	△	△	△
1364	915	366	△	△	△	△	△	△
1464	1016	366	△	△	△	△	△	△
1573	1124	366	△	△	△	△	△	
1752	1124	545	△	△	△	△	△	

### 3 其他

本标准钢窗尺寸系列允许横向、竖向及其他开启形式的钢窗或钢门组合拼联。

---

#### 附加说明：

本标准由中华人民共和国城乡建设环境保护部提出。

本标准由中国建筑技术发展中心中国建筑标准设计研究所归口。

本标准由辽宁省城乡建设厅建筑标准化办公室、沈阳市房产钢窗厂、鞍山市建筑钢窗厂、沈阳金属门窗厂、铁岭钢窗厂负责起草。

本标准主要起草人桑坚楹、王润治、王庆义、段登光、王维新。