

表 3.4.1

给水管道沟槽质量监理汇总表

序号	项目	允许 偏差 (mm)	检查频率		检测与认可			备注
			范围	点数	检查 方法	检查 程序	认可 程序	
1	槽底 高程	0, - 30	两井 之间	3	用水准 仪测量	监理人员 在场, 承 包人检测 填 写 报 表, 由 监 理员签署 评语及姓 名	须经监理 工程师的 书面认可	
2	槽底 中线 每侧 宽度	不小于 规定	两井 之间	6	挂中心 线用尺 量每侧 计 3 点			
3	沟槽 边坡	不陡于 规定	两井 之间	6	用坡度 尺检验 每计 3 点			