

	★★★★★ 建设监理公司	编号:XX - WP - 04
		版次:A/0
	工作文件	生效日期:02. × . ×
		第 34 页 共 142 页
胶圈接口的质量监理 (电子文件编码:JLFL218) ● 监理工作流程图,见本节 JLFL216 图 3.4.12。 ● 监理工作内容 (1) 监理人员检验承建商使用“O”型橡胶密封是否满足 JCI97 - 76 和 Z8Q43001 - 87 要求,检查选用胶圈是否符合设计;检查撞口后填打胶圈的操作规程和注意事项执行情况。 (2) 监理人员督促承建商应做到胶圈压缩率符合要求;胶圈填至小台,距承口外缘的距离均匀;无“麻花”、“闷鼻”、“凹兜”及“跳井”现象。		