

	★★★★★ 建设监理公司	编号:XX-WP-04
		版次:A/0
	工作文件	生效日期:02.×.×
		第 35 页 共 142 页

石棉水泥接口质量监理

(电子文件编码:JLFI219)

● 监理工作流程图,见本节 JLFI216 图 3.4.12。

● 监理工作内容

- (1) 监理人员检查原材料及配合比是否符合设计规定。
- (2) 监理人员检查承建商在填石棉水泥前的准备工作;如前工序是填油麻嵌缝的,应用探尺检查其填麻深度,并用镬子将麻口重打一遍,以麻不动为合格,并将麻屑刷净;如填石棉水泥前道工序是填胶圈嵌缝的,则用探尺检查胶圈位置是否准确;胶圈外缘距离应一致,先用清水湿润接口缝隙。监理人员发现不符上述情况时,应返工重做至合格止。
- (3) 监理人员检查承建商是否执行填打石棉水泥的操作规程和注意事项及养护规定。填打方法的监理要点见表 3.4.11。
- (4) 监理人员复查承建商使用的石棉水泥配合比准确;表面应呈发黑色,凹进承口 1~2mm,深浅一致,要求镬子用力连打三下表面不再凹入。按表 3.4.11 要求填打,直至复查合格。