

	★★★★★ 建设监理公司	编号:XX - WP - 06
		版次:A/0
	工作文件	生效日期:02. × . ×
		第 140 页 共 199 页
●杆上变压器、跌落式熔断器、低压保险丝、避雷器、油断路器、隔离开关等电器设备的电气性能必须符合规范要求，安装应位置正确、固定可靠、部件齐全、动作灵活、准确。 ●路灯安装后应重点检查位置误差、固定质量、防水措施是否符合要求。 ●架空线路及杆上电器设备安装工程质量监理汇总表，见表 3.6.28。		