

表 3.6.34

护套配线工程质量监理汇总表

项目类别	项 目	质量标准	检验及认可			备 注
			检验方法	检验频率	认可程序	
保证项目	绝缘电阻	护套线的品种、规格、质量符合设计要求,导线间和导线对地间的绝缘电阻必须大于 0.5mΩ	实测或检查绝缘电阻测试记录	抽查 5 个回路	护套线质量由监理工程师、业主、承包人共同验收、认可	绝缘电阻由承包人测试,监理工程师核验
	导线敷设	导线严禁有扭绞、死弯、绝缘层损坏和护套断裂等缺陷	观察检查	抽查 10 处	同上	
	塑料护套线	塑料护套线直接埋入抹灰层内敷设		抽查 5 处		
基本项目	护套线敷设	合格:平直、整齐、固定可靠;穿过梁、墙、楼板和跨越线路处有保护管;跨越建筑物变形缝的导线两端固定可靠,并留有适当余量 优良:在合格基础上,导线明敷部分紧贴建筑物表面,多根平行敷设间距一致,分支和弯头处整齐	观察检查	抽查 10 处	承包人自检合格后,监理工程师核验	