

表 3.6.35

槽板配线工程质量监理汇总表

项目类别	项 目	质量标准	检验及认可			备 注
			检验方法	检验频率	认可程序	
保证项目	绝缘电阻	导线及槽板的材质必须符合设计要求和有关规定,导线间和导线对地间的绝缘电阻必须大于 0.5MΩ	实测或检查绝缘电阻测试记录	抽查 10 个电路	导线及槽板质量由监理工程师、业主、承包人共同验收,认可	绝缘电阻由承包人测试,监理工程师核验
	槽弧敷设	合格:紧贴建筑物表面,固定可靠;横平竖直,直线段的盖板接口与底板接口错开,其间距不小于 100mm,盖板锯成斜口对接;木槽板无劈裂,塑料槽板无扭曲变形 优良:在合格基础上,槽板沿建筑物表面布置合理,盖板无翘角;分支接头做成了丁字三角叉接,接口严密整齐;槽弧表面色泽均匀,无污染	观察检查	抽查 10 处	承包人自检合格后,监理工程师核验	