

表 3.6.37

电力变压器安装工程质量监理汇总表

项目类别	项 目	质量标准	检验及认可			备 注
			检验方法	检验频率	认可程序	
保证项目	电力变压器检验	电力变压器及其附件的试验调整和器身检查结果必须符合施工规范规定	检查安装和调整试验记录	全数检查	在监理工程师在场情况下,由承包人测量并书面报告	
	并列运行的变压器	并列运行的变压器,必须符合并列条件	实测或检查定相记录			
	高低压瓷件	高低压瓷件表面严禁有裂纹缺损和瓷釉损坏等缺陷	观察检查			
	变压器本体安装	合格:(1)位置正确,注油量、油号准确,油位清晰,器身无渗油现象,就位后,轮子固定可靠; (2)装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有 1%~1.5% 的升高坡度 优良:在合格基础上,器身表面干净清洁,油漆完整。	观察检查和实测或检查安装记录			