

	★★★★★ 建设监理公司	编号:XX-WP-06
		版次:A/0
	工作文件	生效日期:02.×.×
		第 170 页 共 199 页
高压开关安装质量监理 (电子文件编码:JLFL319) ●施工工艺流程 高压开关送到现场和施工机具准备→设备检查和清扫→开关安装→操动机构安装→接地→电气试验调整→工程交接验收 ●设备验收 电器设备和器材到达现场后,监理工程师应与业主、承建商作下列验收检查: (1)检查清点设备规格是否符合设计要求,附件、备件是否齐全; (2)产品的技术文件是否齐全; (3)必须具有国家有关部门批准的专营生产厂家供货。 (4)按《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82)有关规定作外观检查。 ●安装监理 (1)设备安装前,土建应已具备下列条件,设备方可安装: ①屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏; ②配电室内,设备及母线的构架安装后作好抹光地面的工作; ③混凝土基础及构架达到允许安装的强度,设备支架焊接质量符合要求; ④高层构架的走道板、栏杆、平台及梯子等齐全牢固。		